PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ skala 100/500



P.p.=130,00

	12		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Rzędna istniejącego terenu	149,13		148,96	148,76	148,60	148,50	148,40	148,38	148,16	148,28	148,63	148,20	148,40
Rzędna dna proj. kanału	146,35		146,42	146,49	146,56	146,62	146,66	146,71	146,80	146,82	146,91	147,03	147,20
Zagłęb. dna względem terenu	2,78		2,54	2,27	2,04	1,88	1,74	1,67	1,36	1,46	1,72	1,17	1,20
	L=15,0m		L=13,0m	L=14,0m	L=13,0m	L=9,0m	L=13,0m	L=22,0m	L=6,0m	L=22,0m	L=30,0m	L=34,0m	
Proj. spadek kanału, długość	i=5‰ L=15,0m		i=5‰ L=13,0m	i=5‰ L=14,0m	i=5‰ L=13,0m	i=4‰ L=9,0m	i=4‰ L=13,0m	i=4‰ L=22,0m	i=4‰ L=6,0m	i=4‰ L=22,0m	i=4‰ L=30,0m	i=5‰ L=34,0m	
Proj. średnica nominalna, materiał	Ø200x5,9PVC		Ø200x5,9PVC	Ø200x5,9PVC	Ø200x5,9PVC	Ø200x5,9 PVC	Ø200x5,9PVC	Ø200x5,9PVC	Ø200x5,9 PVC	Ø200x5,9PVC	Ø200x5,9PVC	Ø200x5,9PVC	
	564m	574m	579m	592m	599m, 606m	614m, 619m	628m	641m	654m, 661m, 663m	669m	691m	721m	7255m

STADIUM PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANY**

RYSUNEK: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków w m. Ostrożany gm. Drohiczyn
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej, od st.12 - do st.1

INWESTOR: Gmina Drohiczyn, ul.Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

PROJEKTANT: mgr inż.Maria Jolanta Juszczyńska Bł /100/94 | podpis

SPRAWDZIŁ: inż.Tadeusz Wyszkowski Bł /189/91 | podpis

DATA: 20 maj 2016r | SKALA: 1:100/500 | RYS. NR: 7