

UWAGA:
Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysiegnikach ściennych, konstrukcjach wsporczychprzykręcanych do ścian, sufitu lub orurowania.
Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejścia od koryt wykonać w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu.
Koryta mocowac stosując uchwyty ścienne, odciągi, konstrukcjie itp.
Rury osłonowe w przepustów kablowych w posadzce uszczelnić dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Iwanicki
ul. Marszałkowska 1a/3, 16-020 Czarna Białostocka; tel: 660 482 486; e-mail: iwanickipawel@wp.pl

Projektant:	mgr inż. Paweł Iwanicki	PDL/0086/PWOE/13	
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.			
Sprawdzający:	inż. Wacław Mojkowski	PDL/0028/POOE/03	
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.			

Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSOWOŚCI NAROJKI				
Adres:	Działka nr 572; Obręb: 201002_5.0018 Narojki; gm. Drohiczyn				
Inwestor:	Gmina Drohiczyn; ul. Kraszewskiego 5; 17-312 Drohiczyn				
Tytuł rysunku:	Schemat instalacji elektrycznej technologicznej				
Skala: -	Data: 05.02.2018 rok	Nr projektu: 0307P0118=SUW	Branża: Elektryczna	Nr rysunku: E-3	Strona: 48