

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	145,35		145,16	145,09 ~~145,08~~	145,00	145,00
Rzędna terenu istniejącego	145,35				145,35	145,35
Rzędna osi rurociągu [m]	143,45		143,24	143,18 ~~143,17~~	143,10	143,10
Zagłębienie osi rurociągu	1,90				1,90	1,90
Odległości [m]		38,50				2,00
Średnice, materiał / Spadek		40×3,7 PE100 SDR11 PN10		0,9 %		40×3,7 0,0 %
Długość trasy [m]	0,00		23,30	29,60 ~~30,50~~	38,50	40,50
	W1					W2

LEGENDA:
1. ZAWÓR GRZYBKOWY DN32
2. WODOMIERZ GŁÓWNY DN25 ZE ZDALNYM ODCZYTEM NA KONSOLI WODOMIERZOWEJ
3. FILTR SIATKOWY DN32
4. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN32,
5. KOLANO ELEKTROPOROWE ø40PE/DN32 GWINT
6. RURA OSŁONOWA ø63PE

PRACOWNIA SPIĘCIE PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIĘCIE ANNA KONOPKO- GÓRSKA BIAŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 6B/46
INWESTYCJA:	ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DROHICZYNIE
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	
INST. SANITARNE	mgr inż. MAREK GOSIEWSKI	PDL/0141/POOS/10		
INST. SANITARNE	mgr inż. ANNA KLIMASZEWSKA	PDL/0061/PWOS/13		
WSPÓŁPRACA	LESZEK BARGŁOWSKI			
SKALA: 1:100/1:500	DATA: 14-08-2018	NR RYS.: SZ03	INDEX: A	STR. .