



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie

* ul. Montera 7 * 17-312 DROHICZYN

Tel/Fax (0-85) 6557039, email gzgkdrohiczyn@wp.pl

Drohiczyn 11-06-2018r

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DROHICZYNIE
17-312 Drohiczyn, ul. Montera 7
tel./fax 05 655 70 39, gzgkdrohiczyn@wp.pl
NIP 544-14-15-158 REG. 053-36589

Gmina Drohiczyn
Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Warunki 4/2018

Dotyczy: budowy przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku (rozbudowa targowicy w Drohiczynie) na nieruchomości nr geod. 423/18 w Drohiczynie z wodociągu miejskiego biegnącego w pasie drogi gminnej –działka o nr geod 423/26 ul. Targowa.

W nawiązaniu do wniosku Gminy Drohiczyn z dnia 08.06.2018r. w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej do nieruchomości nr geod. działki 423/18 - projektowany budynek (rozbudowa targowicy w Drohiczynie) w ilości :

- do celów socjalno-bytowych: 3,0m³/d

I. Warunki techniczne do celów socjalno bytowych w ilości 3m³/d:

podłączenia do wodociągu PVC fi 90 zlokalizowanego - dz. Nr geod. 423/26 w Drohiczynie (pas drogi gminnej) do projektowanego budynku (rozbudowa targowicy w Drohiczynie) na działce nr geod. 432/18.

Materiały do budowy przyłącza wodociągowego mają spełniać normy takie jak przykładowo podane w niniejszej liście.

1. Zasuwa do przyłączy wodociągowych PN 16
2. Skrzynka uliczna PEHD min fi 110
3. Opaska odcinająca
4. Złączka rurowa
5. Trzpień teleskopowy
6. Zawory lub zasuwy (nie kulowe) dn odpowiednio do średnicy rury szt 2 przed i za wodomierzem
7. Filtr siatkowy przed wodomierzem – dobór średnicy w zależności od przepływu i średnicy rury,
8. Zawór zwrotny antyskażeniowy za wodomierzem,
9. Rura min. PE DN 32 PN 10
10. Rura osłonowa na odciku pasa drogowego zgodnie z PN.

Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody.

Instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana, aby w każdym odcinku przewodu zapewniony był ruch wody.

Do eksploatacji GZGK w Drohiczynie może być przekazany odcinek przyłącza od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem. Warunki eksploatacji będą określane każdorazowo przy spisywaniu indywidualnej umowy przyłączeniowej i umowy dostawy wody.

Zakres eksploatacji przyłącza przez GZGK w Drohiczynie będzie określony w protokole odbioru końcowego przyłącza wodociągowego.

Zasady budowy i eksploatacji będą określane przez GZGK w Drohiczynie w umowie przyłączeniowej oraz w umowie na dostawę wody.

Na odcinku przyłącza przed wodomierzem, na terenie nieruchomości nie należy projektować hydrantów.

Zasilanie placów budowy należy projektować poprzez przyłącza docelowe. Istniejące stare przyłącze może być wykorzystane do celów budowy na zasadach ustalonych w warunkach technicznych.

Trasa przyłączy wodociągowych

Przyłącze wodociągowe należy projektować prostopadle do sieci wodociągowej, w miarę możliwości bez załamania.

W przypadku przejścia przyłączem pod ławą fundamentową należy zachować odległość min. 1,5 m od narożnika budynku.

Przyłączy wodociągowych nie należy lokalizować wzdłuż skarpy.

Wymaga się zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych do podziemnego uzbrojenia zgodnie z „*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych*”. *Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 3 oraz obowiązującymi przepisami.*

Należy unikać lokalizacji przyłączy pod wjazdami i bramami oraz pod wjazdami do garaży.

Odstępstwa od powyższych zasad należy uzgadniać z GZGK w Drohiczynie na etapie wykonywania projektu

• Postanowienia ogólne

1. Projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego należy uzgodnić z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,
2. Połączenie przyłącza z siecią główną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,
3. Przyłącza wod-kan mogą wykonywać jedynie osoby uprawnione do wykonywania sieci i instalacji wod-kan,
4. Przed zasypaniem wykopu *Inwestor* zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego
5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, zakończonego protokołem odbioru przyłączy wodociągowego,
6. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzeżeń lub propozycji zmian do treści warunków należy zgłosić do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, ul. Montera 7 w terminie 14 dni od daty wydania warunków,
7. Warunki obowiązują 2 lata od chwili wydania,
8. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Dyrektor

inż. Wojciech Wietoszek



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie

* ul. Monterska 7 * 17-312 DROHICZYN

Tel/Fax. (0-85) 6557039, email: gzgkdrohiczyn@wp.pl

GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DROHICZYNIE

17-312 Drohiczyn, ul. Monterska 7
tel./fax 85 655 70 39, gzgkdrohiczyn@wp.pl
NIP 544-14-15-158 REG. 050436589

Drohiczyn 11-06-2018r

Gmina Drohiczyn
ul. I.J.Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Nr 3/2018

W odpowiedzi na wniosek z dn. 08.06.2018 r., dotyczący podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku (rozbudowa targowicy w Drohiczynie) przy ul. Targowej dz. nr geod. 423/18 w Drohiczynie, będącej własnością Gminy Drohiczyn zwanej w dalszej części *Inwestorem*, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie w oparciu o Ustawę „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 Dz. U. Nr 72 poz.747 z późn. zmianami i regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, określa warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:

• Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1. Lokalizacja przyłącza do projektowanego budynku (rozbudowa targowicy w Drohiczynie) na działce nr geod. 423/18 w Drohiczynie podłączenie do istniejącej studni znajdującej się na dz. nr geod. 423/7 (własność gminy Drohiczyn) o rzędnych 145.24/143.76.
2. Przyłącze kanalizacyjne stanowi własność *Inwestora*,
3. Koszty przyłączenia pokrywa we własnym zakresie *Inwestor*,
4. Przyłącze wykonać z rur PVC klasy S o litych ściankach włączając do istniejącej studni rewizyjnej znajdującej się w na dz. nr geod. 423/7 o rzędnych 145.24/143.76. **Przyłącze wykonać z rur PVC Ø 160 klasy S.**
5. Nie dopuszcza się łączenia przyłącza z istniejącymi zbiornikami na nieczystości płynne, oraz łączenia sieci przez istniejące zbiorniki na nieczystości płynne.

• Postanowienia ogólne

1. Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,

2. Połączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej z kolektorem kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie całego przyłącza pod nadzorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,
3. Przyłącza wod-kan mogą wykonywać jedynie osoby uprawnione do wykonywania sieci i instalacji wod-kan,
4. Przed zasypaniem wykopu *Inwestor* zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza kanalizacji sanitarnej,
5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie dokonuje odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej, zakończonego protokołem odbioru przyłączy wod – kan,
6. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzeżeń lub propozycji zmian do treści warunków należy zgłosić do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, ul. Montera 7 w terminie 14 dni od daty wydania warunków,
7. Warunki obowiązują 2 lata od chwili wydania,
8. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Z poważaniem

Dyrektor

inż. Wojciech Wietoszek