

### **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

W odpowiedzi na wniosek z dn. 12.06.2018 r., dotyczący podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dot. inwestycji rozbudowy targowicy w Drohiczynie przy ul. Targowej dz. nr geod. 423/18 w Drohiczynie, będącej własnością Gminy Drohiczyn zwanej w dalszej części *Inwestorem*, Gmina Drohiczyn określa warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:

#### **• Przyłącze kanalizacji deszczowej**

1. Lokalizacja przyłącza (rozbudowa targowicy w Drohiczynie) na działce nr geod. 423/18 w Drohiczynie podłączenie do istniejącej studni znajdującej się na dz. nr geod. 423/26 (pas drogi gminnej) o rzędnych **143,85/141,49**.
2. Przyłącze kanalizacyjne stanowi własność *Inwestora*,
3. Koszty przyłączenia pokrywa we własnym zakresie *Inwestor*,
4. Przyłącze wykonać z rur PVC klasy S o litych ściankach włączając do istniejącej studni rewizyjnej (pkt.1). **Przyłącze wykonać z rur PVC Ø200 klasy S.**

#### **• Postanowienia ogólne**

1. Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie,
2. Połączenie przyłącza kanalizacji deszczowej z kolektorem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie całego przyłącza pod nadzorem pracownika z Urzędu Miejskiego w Drohiczynie,
3. Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1566 z późn. zmianami) właściciel gruntu nie może: zmienić kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, jak również odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
4. Przyłącze kan. deszczowej może wykonać jedynie osoba uprawniona do wykonywania sieci i instalacji wod-kan,
5. Przed zasypaniem wykopu *Inwestor* zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza kanalizacji deszczowej,
6. Gmina Drohiczyn dokonuje odbioru technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej, zakończonego protokołem odbioru przyłącza kan. deszczowej,
7. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzeżeń lub propozycji zmian do treści warunków należy zgłosić do Urzędu Miejskiego Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 5 w terminie 14 dni od daty wydania warunków,
8. Warunki obowiązują 2 lata od chwili wydania,
9. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**INSPEKTOR**  
ds. Zagospodarowania Przestrzennego,  
Inwestycji i Drogownictwa  
**mgr inż. Arkadiusz Żero**