



LEGENDA:

- RG** Rozdzielnie elektryczne
- PWP** Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- 16A** Gniazdo 16A 250V p/ł IP20
- 16A** Gniazdo 16A 250V p/ł IP44
- ZG** Zestaw gniazd komputerowych IP20 p/ł:
2 x gniazdo komputerowe z kluczem,
2 x gniazdo ogólne (w oddzielnej ramce),
gniazdo 2xRJ45
- Wypust przewodu zasilającego**
- GSW/LSW** - szyna połączeń wyrównawczych
- P1** Przycisk pociągowy
- P2** Przycisk z lampką
- K** Kasownik
- B** Buzzek z lampką
- Z** Zasilacz 230V/24V

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż,
- Przewody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie z tabelą zawartą w opisie technicznym,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi,
- Ostateczną lokalizację gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powierzchnię roboczą.

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POW.	RODZAJ POSADZKI
1/1	BAZAREK PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH	94,06m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/2	PUNKT INFO+SKLEP Z PAMIĄTKAMI	17,57m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/3	SALA EDUKACYJNA(ESCAPE ROOM)	28,12m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/4	SALA EDUKACYJNA	35,15m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/5	SALA EDUKACYJNA	35,15m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/6	KOMUNIKACJA	27,58m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/7	KOMUNIKACJA	27,38m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/8	POM DO POKAZÓW KULINARNYCH	43,40m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/9	POM SOCJALNE PRACOWNIKÓW	7,57m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/10	MAGAZYN	5,74m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/11	POM PORZĄDKOWE	2,64m ²	POS. CERAM.
1/12	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	0,90m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/13	TOALETA PERSONELU	3,47m ²	POS. CERAM.
1/14	TOALETA MĘSKA	10,83m ²	POS. CERAM.
1/15	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,90m ²	POS. CERAM.
1/16	TOALETA ŻEŃSKA	11,19m ²	POS. CERAM.
1/17	MAGAZYN OLEJU OPACOWEGO	12,90m ²	POS. BET. ZACIERANA
1/18	KUCHNIA	8,58m ²	POS. BET. ZACIERANA
RAZEM		379,36m ²	

PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE ANNA KONOPKO- GÓRSKA BIAŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 6B/46			
INWESTYCJA:	ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DROHICZYNIE		
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA - instalacja elektryczna		
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- WYKONAWCZY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
INSTAL. ELEKTR. PROJEKTANT	mgr inż. ROBERT GRODZKI	PDL/0101/POOE/06	
INSTAL. ELEKTR. SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TOMASZ SUROWIEC	PDL/0074/POOE/07	
INSTAL. ELEKTR. WSPÓŁPRACCA	mgr inż. arch. MATEUSZ WOSZCZENKO		
SKALA: 1:100	DATA: 14-08-2018	NR RYS.: E3	INDEX: A
		STR.	.