LEGENDA - INSTALACJA ODGROMOWA

Lp.	Blok	Nazwa
1	ZK	Złącze kontrolne
2		Przewód odprowadzający FeZn 8mm
3		Taśma stalowa FeZn 25x4 układana w ławie fundamentowej
4		Zwód poziomy FeZn 8mm
5		Połączenie zwodu odprowadzającego ze zwodem poziomym na dachu
6		Zwód pionowy h=1m



POZIOM 1



RZUT DACHU



1. Zbrojenie ławy fundamentowej lub słupa
2. Ława fundamentowa
3. Taśma stalowa FeZn 25x4
4. Złącze kontrolne
5. Przewod odprowadzający instalacji odgromowej
6. Rura osłonowa instalacji odgromowej
7. Połączenie spawane

UWAGA!
Zbrojenie ławy fundamentowej należy połączyć ze zwodami odprowadzającymi instalacji odgromowej

NAZWA RYSUNKU:
INSTALACJA ODGROMOWA

NAZWA ZADANIA:
Projekt wieży widokowej

PROJEKTANT:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ:
PDL/0160/PWBE/16

ADRES:

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
06.02.2018	1:100	1	1