

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

**Linie energetyczne kablowe nN 0,4kV oświetlenia ulicznego – Drohiczyn ul. Nieznanego Żołnierza,
Sportowa, Zamkowa, Konopnickiej**

Tabela – 1a.

Lp.	Opis materiałów	LK-nN-1 ośw. YAKXS 4x25 mm ²	LK-nN-2 ośw. YAKXS 4x25 mm ²	PK-nN YAKXS 4x35 mm ²	LK-nN-2 YAKXS 5x10 mm ²	LK-nN-3 ośw. YAKXS 4x25 mm ²	LK-nN-2 YAKXS 5x10 mm ²	LK-nN-4 ośw. YAKXS 2x25 mm ²	Σ	j.m.
1.	Trasa YAKXS 4x25 mm ²	575	1112	-	-	591	-	-	2278	m
2.	Trasa YAKXS 2x25 mm ²	-	-	-	-	-	-	396	396	m
3.	Trasa YAKXS 5x10 mm ²	-	-	-	6	-	151	-	157	m
4.	Trasa YAKXS 4x35 mm ²	-	-	4	-	-	-	-	4	m
5.	Kabel YAKXS 4x35 mm ²	-	-	11	-	-	-	-	11	m
6.	Kabel YAKXS 4x25 mm ²	674	1260	-	-	678	-	-	2612	m
7.	Kabel YAKXS 2x25 mm ²	-	-	-	-	-	-	464	464	m
8.	Kabel YAKXS 5x10 mm ²	-	-	-	10	-	161	-	171	m
9.	Kabel YKXS 4x16 mm ²	-	-	-	-	-	-	-	0	m
10.	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	76	104	-	-	64	-	40	284	m
11.	Folia kablowa (niebieska)	535	1091	4	6	530	161	393	2720	m
12.	Rura osłonowa DVK-75	-	-	4	-	-	-	-	4	m
13.	Rura osłonowa DVK-50	535	1091	-	6	510	161	378	2681	m
14.	Rura osłonowa SRS-50	40	21	-	-	81	-	18	160	m
15.	Dławnica czopowa EK 186/75	-	-	2	-	-	-	-	2	m
16.	Dławnica czopowa EK 186/50	38	24	-	2	32	2	20	118	m
17.	Palczatka termokurczliwa AK2 1,5-16	38	53	-	2	32	2	20	147	szt.
18.	Tabliczka identyfikacyjna – kablowa	90	156	2	2	92	16	80	438	szt.
19.	Opaska kablowa CT 200-3,6	180	312	4	4	184	32	160	876	szt.
20.	Szafka ZK-SO	1	-	-	-	-	-	-	1	kpl.
21.	Słup oświetleniowy 4,5m	19	26	-	-	16	-	10	71	kpl.
22.	Oprawa oświetleniowa 20W LED	16	23	-	-	15	-	10	64	kpl.
23.	Oprawa oświetleniowa 36W LED	3	3	-	-	1	-	-	7	kpl.
24.	fundament F-120	19	26	-	-	16	-	10	71	kpl.
25.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.01 (bezpiecznikowe)	19	26	-	-	16	-	10	71	kpl.
26.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.02 (fazowe)	38	52	-	-	32	-	20	142	kpl.
27.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.03 (zerowe)	19	26	-	-	16	-	10	71	kpl.
28.	Bezpiecznik DO1-4A	19	26	-	-	16	-	10	71	kpl.
29.	Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01	704	1290	-	-	718	-	484	3196	m
30.	Uziom pomiedziowany Φ17,2/1,5m	60	60	-	-	80	-	40	240	szt.
31.	Złączka do uziomów Φ17,2	60	60	-	-	80	-	40	240	szt.
32.	Głowica do uziomów Φ17,2	12	12	-	-	16	-	8	48	szt.
33.	Grot do uziomów Φ17,2	12	12	-	-	16	-	8	48	szt.
34.	Uchwyt krzyżowy-płaski	15	15	-	-	20	-	10	60	szt.
35.	Śruba kompletna M10x30	15	15	-	-	20	-	10	60	kpl.
36.	Rura osłonowa SV-75 / dł. 3 m	-	-	1	-	-	-	1	2	szt.
37.	Taśma stalowa COT 37	-	-	13	-	-	-	13	26	m
38.	Klamerka COT 36 – do taśmy	-	-	12	-	-	-	12	24	kpl.
39.	Uchwyt dystansowy SO 79,6	-	-	-	-	-	-	8	8	kpl.
40.	Zacisk podłączenia do linii	-	-	-	-	-	-	2	2	kpl.
41.	Ogranicznik przepięć ASA-A 300-10	-	-	-	-	-	-	2	2	kpl.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

Linie energetyczne kablowe nN 0,4kV infrastruktura parkingu – Drohiczyn ul. Zamkowa

Tabela – 1b.

Lp.	Opis materiałów	LK-nN-1 YKXS 5x10 mm ²	LK-nN-2 YKXS 5x10 mm ²	LK-nN-3 ośw. YAKXS 4x25 mm ²	Σ	j.m.
1.	Trasa YAKXS 4x25 mm ²	-	-	112	112	m
2.	Trasa YAKXS 2x25 mm ²	-	-	-	0	m
3.	Trasa YAKXS 5x10 mm ²	23	6	-	29	m
4.	Trasa YAKXS 4x35 mm ²	-	-	-	0	m
5.	Kabel YAKXS 4x35 mm ²	-	-	-	0	m
6.	Kabel YAKXS 4x25 mm ²	-	-	132	132	m
7.	Kabel YAKXS 2x25 mm ²	-	-	-	0	m
8.	Kabel YAKXS 5x10 mm ²	28	10	-	38	m
9.	Kabel YKXS 4x16 mm ²	-	-	4	4	m
10.	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	-	-	16	16	m
11.	Folia kablowa (niebieska)	23	6	112	141	m
12.	Rura osłonowa DVK-75	-	-	-	0	m
13.	Rura osłonowa DVK-50	18	1	107	126	m
14.	Rura osłonowa SRS-50	5	5	5	15	m
15.	Dławnica czopowa EK 186/75	-	-	-	0	szt.
16.	Dławnica czopowa EK 186/50	2	2	8	12	m
17.	Palczatka termokurczliwa AK2 1,5-16	2	2	8	12	szt.
18.	Tabliczka identyfikacyjna – kablowa	4	2	19	25	szt.
19.	Opaska kablowa CT 200-3,6	8	4	38	50	szt.
20.	Szafka ZK-SO	-	-	1	1	kpl.
21.	Słup oświetleniowy 4,5m	-	-	4	4	kpl.
22.	Oprawa oświetleniowa 20W LED	-	-	-	0	kpl.
23.	Oprawa oświetleniowa 36W LED	-	-	4	4	kpl.
24.	fundament F-120	-	-	4	4	kpl.
25.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.01 (bezpiecznikowe)	-	-	4	4	kpl.
26.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.02 (fazowe)	-	-	8	8	kpl.
27.	Izolacyjne złącze typu IZK-4.03 (zerowe)	-	-	4	4	kpl.
28.	Bezpiecznik DO1-4A	-	-	4	4	kpl.
29.	Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01	-	-	152	152	m
30.	Uziom pomiedziowany Φ17,2/1,5m	-	-	40	40	szt.
31.	Złączka do uziomów Φ17,2	-	-	40	40	szt.
32.	Głowica do uziomów Φ17,2	-	-	8	8	szt.
33.	Grot do uziomów Φ17,2	-	-	8	8	szt.
34.	Uchwyt krzyżowy-płaski	-	-	10	10	szt.
35.	Śruba kompletna M10x30	-	-	10	10	kpl.
36.	Rura osłonowa SV-75 / dł. 3 m	-	-	-	0	szt.
37.	Taśma stalowa COT 37	-	-	-	0	m
38.	Klamerka COT 36 – do taśmy	-	-	-	0	kpl.
39.	Uchwyt dystansowy SO 79,6	-	-	-	0	kpl.
40.	Zacisk podłączenia do linii	-	-	-	0	kpl.
41.	Ogranicznik przepięć ASA-A 300-10	-	-	-	0	kpl.