



UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż.
- Przewody należy prowadzić w tymku w przypadku ścian murowanych i tymkownikach.
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi.
- Ostateczną lokalizację gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
- Instalacje do floorbox-ów prowadzić w posadzce w listwie instalacyjnej PCV o wymiarach 90x40 z przegrodą.
- Należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze względu na klasę reakcji na ogień zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa pożarowego.

SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DROHICZYNIE

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POW.	RODZAJ POSADZKI
3/1	KOMUNIKACJA	267,47m ²	PCV
3/2	POM. POMOCNICZE	15,89m ²	PCV
3/3	POMIESZCZENIE 1	50,97m ²	PCV
3/4	KŁATKA SCHODOWA 3	20,27m ²	LASTRICO
3/5	POM. POMOCNICZE	11,48m ²	PCV
3/6	POM. POMOCNICZE	7,98m ²	PCV
3/7	TOAleta DLA NIEPEŁNOSP.	6,31m ²	POS. CERAM.
3/8	POMIESZCZENIE 2	50,75m ²	PCV
3/9	POMIESZCZENIE 3	50,83m ²	PCV
3/10	POMIESZCZENIE 4	34,21m ²	PCV
3/11	POM. POMOCNICZE	14,92m ²	PCV
3/12	TOAleta MĘSKA	16,78m ²	POS. CERAM.
3/13	TOAleta DAMSKA	14,88m ²	POS. CERAM.
3/14	KŁATKA SCHODOWA 4	19,85m ²	LASTRICO
RAZEM		582,59m ²	

PRACOWNIA SPİCIE PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA SPİCIE ANNA KONOPKO- GÓRSKA BIAŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 6B/46		
INWESTYCJA:	PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DROHICZYNIE NA DZIALCE O NR EWID. 1579/9		
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT II PIĘTRA		
FAZA			
PROJEKT WYKONAWCZY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
INST. ELEKTRYCZNY	mgr inż. ROBERT GRODZKI	POL/0101/POE/06	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. KINGA CHOROSZCZEWICZ		
SKALA: 1:100	DATA: 06-07-2022	NR RYS.: 1	INDEX: E
			STR.