



**Gminny Zakład Gospodarki**

**Komunalnej w Drohiczynie**

---

**\* ul.Monterska 7 \* 17-312 DROHICZYN , NIP 544-14-15-158**

Tel/Fax (0-85) 6557039, (0-604) 12 82 97

Drohiczyn 12-12-2012r

**Gmina Drohiczyn**

17-312 Drohiczyn

Ul. Kraszewskiego 5

Dotyczy: budowy przyłącza wodociągowego we wsi Chutkowicach gm. Drohiczyn na działce geod. Nr 107 do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej.

Warunki techniczne podłączenia do wodociągu PVC fi 110 zlokalizowanego na działce 107 w Chutkowicach. Materiały do budowy przyłącza wodociągowego mają spełniać normy takie jak przykładowo podane w niniejszej liście.

1. Zasuwa do przyłączy wodociągowych Hawle 2681 PN 16 DN 32
2. Skrzynka uliczna PEHD min fi 160
3. Opaska odcinająca HAKU 5310 fi 110/2 Hawle
4. Złączka przyłączeniowa 6221F 32x1`
5. Trzpień teleskopowy Hawle 9600
6. Zestaw wodomierzowy dn 15 lub 20
7. Zawory grzybkowe dn 15 lub 20 szt 2
8. Zawór zwrotny antyskażeniowy
9. Rura PE DN 32 PN 10

O terminie i zakresie wykonywanych prac należy powiadomić GZGK w terminie 7 dni przed ich wykonaniem. Samo podłączenie do wodociągu może być wykonane tylko przez upoważnionych pracowników GZGK. Niezbędne jest zamontowanie zaworu zwrotnego antyskażeniowego za zestawem wodomierzowym.

W związku z technicznymi możliwościami tego odcinka wodociągu zastosowany zostanie wodomierz nie większy od DN 15 i do takiej średnicy należy dostosować podłączenia zestawu. Posadowienie wodomierza w odległości nie większej niż 1,5 m od wejścia przyłącza wodociągowego do budynku w innym przypadku należy zastosować studnię wodomierzową szczelną przed budynkiem. Zapewniamy jednocześnie dostawę wody w ilości do 4 m3 miesięcznie na cele socjalno bytowe.

## Warunki ogólne:

1. Projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego należy uzgodnić z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,
2. Wykonanie całego przyłącza pod nadzorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,
3. Przyłącza wod-kan mogą wykonywać jedynie osoby uprawnione do wykonywania sieci i instalacji wod-kan,
4. Przed zasypaniem wykopu *Inwestor* zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego,
5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, zakończonego protokołem odbioru przyłączy wod – kan,
6. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzeżeń lub propozycji zmian do treści warunków należy zgłosić do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, ul. Montera 7 w terminie 14 dni od daty wydania warunków,
7. Warunki obowiązują 2 lata od chwili wydania,
8. Określone warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.