

## OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji istniejącego zadaszenia na działce nr geod. 134

w Starych Mierzwicach gm. Sarnaki

Inwestor : Gmina Sarnaki

Powierzchnia zabudowy : 32,49 m<sup>2</sup>

Kubatura : 125,00 m<sup>3</sup>

### I. Stan istniejący

1. Fundamenty : płyta betonowa gr. średnio 40 cm, stan techniczny dobry.

Podwalina w części ścian drewnianych – z bala o przekroju  
20 x 20 cm

2. Ściany : częściowo : z cegły ceramicznej gr. 25 cm na zaprawie cem-wap.  
dobry stan techniczny,

: częściowo : z bali drewnianych okrągłych o średnicy Ø 10 cm  
średni stan techniczny,

słupy : drewniane Ø 20 cm, oczep z bala drewnianego 20 x 20 cm  
stan techniczny średni.

3. Więźba dachowa : drewniana o ustroju krokwiowym, łączenie deski gr. 19 mm ,  
stan techniczny słaby.

4. Pokrycie : deszczółki z drewna gr. 19 mm – słaby stan techniczny.

5. Posadzki : betonowe, ubytki betonu w znacznej części.

6. Komin i kominek : komin z cegły ceramicznej – zły stan techniczny,

: kominek z cegły ceramicznej – częściowo rozebrany

## II. Projektowany zakres robót remontowych

- wymiana pokrycia i łączenia,
- przemurowanie komina i przebudowa kominka,
- wymiana podwaliny, uzupełnienie elementów ścian drewnianych,
- wymiana posadzek z gresu,
- oczyszczenie i pomalowanie ścian drewnianych,
- zamocowanie na stałe stołów

14.03.2011 r.

Autor opracowania : inż. Tadeusz Wyszowski